

PLAN GRAND FROID

Qu'est ce que le plan Grand Froid ?

On considère que nous sommes en plan « **grand froid** » lorsque :
La température est inférieure à **-7°C extérieur** (température référence pour laquelle sont dimensionnées les installations en IDF) pendant plus de 24 heures et que les prévisions météorologiques à **5 jours** n'annoncent pas de redoux.

→ Période à risque : **Décembre, Janvier, Février**

→ Mesures de Sécurité Générales :

* **Comme à l'habitude : la minute de réflexion avant l'action permet d'intervenir en toute sécurité avec les bons outils...**

- Porter des vêtements chauds et adaptés aux conditions climatiques notamment à l'extérieur.
- Porter des gants : les mains sont plus sensibles aux coupures et plaies par temps froid.
- Dégager les accès de toute neige ou glace au moyen de pelle de déneigement et saler les sols.
- Eviter les terrasses, les escaliers et crinolines extérieurs présentant un risque de glissade ou de chute.
- En cas d'appel et de déplacement, ne pas se précipiter, rester calme et penser d'abord à votre propre sécurité.
- Respecter les limitations et adapter sa vitesse à l'état de la chaussée.

→ Mesures de Sécurité Mises en place par COFELY :

- Vérification de tous nos dispositifs de sécurité antigel des installations.
- Adaptation des températures des réseaux primaires aux conditions climatiques.
- Vérification du bon fonctionnement des maintiens de pression et des sécurités associées pour prévenir les fuites réseau.
- Mise à disposition de moyen de vidange: flexible souple, raccord pompier, etc....
- Vérification des traçages électriques sur les installations extérieures et mise à disposition de cordons chauffants en stock ainsi que du matériel pour les alimenter.
- Mise à disposition de moyens de chauffage de secours: canon, ventilateur air chaud, pistolet air chaud pour dégeler les canalisations, batteries, tubulure d'instrumentation dans les situations extrêmes pour pouvoir redémarrer une installation mise à l'arrêt par sécurité.
- **Renforcement de l'astreinte des cadres de l'agence.**
- **Renforcement des équipes d'exploitation.**
- **Mise à niveau des stocks de combustibles (FOD, FOL, etc...).**

